PIANTA
SCALA 1:50



Particolare Gruppo Presa

LEGENDA SIMBOLI

Plafoniera stagna 2x58W

Plafoniera stagna 2x58W con kit emergenza

S

P — Gruppo prese come da tipico



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipologia quadro	Centralino da parete				
Struttura	In Metallo / PVC				
Portelle Frontali	Apparecchiature : Trasparente Morsettiera :				
Serratura	A Chiave				
Segregazione	Forma 1				
Grado di protezione	IP 30/65 a portella aperta/chiusa IP 20 a pannelli fuzionali aperti				
Ingresso cavi – arrivi	Basso				
Uscita cavi – utenze	Alto				
Targhette PVC	Intercambiabili				
Verniciatura	Bianco RAL 9001 (di serie)				
Marca – tipo	36 Moduli (2x18)				
Ingombro Massimo	L 402	H 416	P 148	mm	

Oggetto
QUADRO REVISIONE AUTOMEZZI (QRA)

Dis. n. Q02 | Foglio 1/2



DATI GENERALI	CIRCUITO			QA QEQ2P	IG GENERALE DI QUADRO	ILL. TETTOIA REV. AUTOM.	1 CIRCUITO N 1	2 CIRCUITO N 2	3 ILL. EMERGENZA	4 QUADRETTI PRESE CIRCUITO 1	5 QUADRETTI PRESE CIRCUITO 2	6 BANCO PROVA 1	7 BANCO PROVA 2
	SERVIZIO												
	SISTEMA FASI			R. S. T. N	R. S. T. N	R. N	R. N	R. N	S. N	R. S. T. N	R. S. T. N	R. S. T. N	R. S. T. N
	POTENZA NOMINALE	KW			28,33	2,816	1,408	1,408	0,512	10	10	2,5	2,5
	CORRENTE DI IMPIEGO	A			51,32	13,60	6,80	6,80	2,47	18,12	18,12	4,53	4,53
APPARECCHIATURE PRINCIPALI	INTERRUTTORE O SEZIONATORE SOTTO CARICO	TIPO											
		N. POLI			4	2	2	2	2	4	4	4	4
		CORR. NOM. In	A		63	25	10	10	6	32	32	20	20
		R. TERM. TARAT.	A										
		R. MAGN. TARAT.	A										
		R. DIFF. TARAT.	A			0,03			0,03			0,3	0,3
	CONTATTORE	TIPO											
		N. POLI											
		CORR. NOM. In	A										
	FUSIBILE	TIPO											
		CORR. NOM. In	A										
	RELE' TERMICO	TIPO											
		TARATURA	A										
		CAMPO DI REGOL.	A										
CAVI	SIGLA			NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K
	SEZIONE	mmq		6+G16	6+G16	4+G16	4+G16	4+G16	4+G16	4+G16	4+G16	4+G16	4+G16
	LUNGHEZZA	m		180									
	PE (sezione) NO7V-K	mmq		1x16	1x10	1x10	1x10	1x10	1x10	1x16	1x16	1x16	1x16
	PORTATA Iz	A											
	CORRENTE DI C.CTO Icc	kA											
	CADUTA DI TENSIONE	%											
NOTE	CURVA CARATTERISTICA INTERR.												

Oggetto
QUADRO REVISIONE AUTOMEZZI (QRA)

Dis. n. Q02 | Foglio 2/2

STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI

dott. ing. Massimo Crisafulli
geom. Attilio Crisafulli
dott ing. Alberto Crisafulli

CATANIA - via Centuripe 2/A
tel. 095/431232 - 502949
fax. 095/7280684
e-mail: studiocrisafulli@tin.it

COMUNE DI CATANIA

PROGETTO ESECUTIVO

tavola: 28

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI

scala: 1:50

file:

Tettoie deposito pneumatici
Impianto di illuminazione e F.M.

data: MARZO 2012

aggiornamento:

committente

progettista e direttore dei lavori
dott. ing. Massimo Crisafulli

Visti