



LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GAS	
	CENTRALINA DI SEGNALE FUGHE GAS
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	RIVELATORE DI GAS
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA ALLARME INCENDIO
	ALIMENTATORE 24VCC CON BATTERIE TAMPONE
	MODULO INGRESSI -4- PER SONDA GAS 4-20mA
	MODULO INGRESSO PER PULSANTE DI ALLARME GAS
	MODULO DI COMANDO CON LAMPEGGIANTE / USCITA RELÉ x sirena
	ESTRATTORE D'ARIA TIPO CADBURD MOD. "PSD-AD" F200 MOD.504-A CON VENTILATORE

CAVD 3 x 1mm² + schermo

CAVD 4 x 1,5mm² + schermo

STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI	
dot. ing. Massimo Crisafulli geom. Attilio Crisafulli dot. ing. Alberto Crisafulli	CATANIA - via Centuripe 2/A tel. 095/431232 - 502949 fax. 095/7280684 e-mail: studiocrisafulli@tin.it
COMUNE DI CATANIA	
PROGETTO ESECUTIVO	
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI	
Corpi 1-2-3-4 Impianto rilevazione gas metano	
committente	
progettista e direttore dei lavori dot. ing. Massimo Crisafulli	

Visti
